



POZNÁMKA

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33

2000-4-41 ed.2. PODMÍNKY PRO SÍŤ TN.

VNĚJŠÍ Vlivy viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

KABELY JSOU ULOŽENY NA STĚNĚ U SCHODIŠTĚ POD OMÍTKOU,PAK V LIŠTÁCH

NA PОВRCHU.KABEL CYKY-J 4x10 JE ZE SUTERÉNU DO 1.NP ZAVEDEN PRŮRAZEM

VE STROPU.

A-ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO CORSO-PC,60W,IP65-VYRTÝCH

VYPRACOVAL		Zdeněk HOZA	DATUM 11/2017	
SCHVÁLIL		Zdeněk HOZA	ÚČEL: Technická pomoc	
INVESTOR Statutární město Frýdek–Místek,Magistrát města Frýdku–Místku, odbor správy obecního majetku			Č.ZAK. 21/2017	
MÍSTO STAVBY Číslo popisné 39, Zelinkovice				
STAVBA	ČÍSLO POPISNÉ 39, ZELINKOVICE OPRAVA HASIČSKÉ ZBRŮJNICE		17-11-21	
OBSAH		MĚŘÍTKO		POŘADOVÉ Č.
SUTERÉN – UMĚLÉ OSVĚTLENÍ		1:50		7