



POZNÁMKA
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33
2000-4-41 ed.2. PODMINKY PRO SÍŤ TN.
VNĚJŠÍ VLVY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SVĚTELNÉ ROZVODY JSOU PROVEDENY VODIČI CYKY A CYKLO PATŘIČNÝCH
PRŮŘEZŮ ULOŽENÝMI POD OMITKOU, VE VĚŽI VE VKLADACÍCH LIŠTÁCH.
VÝŠKA OSAZENÍ SPINAČŮ 1,2m OD PODLAHY.

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A SVÍTIDEL

- PŘEPÍNAČ ŘAZ.6,TANGO
- SPÍNAČ NA OMITKU,ŘAZ.1,IP44
- TLAČÍTKO TANGO S ORIENT.DOUTNAVKOU
- ODB.KRABICE KFO200G SE SVORKAMI WAGO
- ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO CORSO-PC,60W,IP65
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VIPET-II-PC-236-K,2x36W,PRŮMYSLOVÉ,IP66
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO KOKR-111,1x11W,1hod.,IP42

VYPRACOVAL	Zdeněk HOZA	DATUM	11/2017
SCHVÁLIL	Zdeněk HOZA	ÚČEL:	Technická pomoc
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek,Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku	Č.ZAK.	21/2017
MÍSTO STAVBY	Číslo popisné 39, Zelnkovice		
STAVBA	ČÍSLO POPISNÉ 39, ZELINKOVICE OPRAVA HASIČSKÉ ZBRONJICE	17-11-21	
OBSAH	PODESTA +5,52 – UMĚLÉ OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.
		1:50	8