
SANACE MOSTOVKY
POCHŮZNÁ HYDROIZOLACE
EPOXIDEHTOVÁ STĚRKA
S POSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM
VYROVNÁVACÍ STĚRKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
OTRÝSKÁNÍ BET. VRSTVY
245
1610
1630
1630
2155
2000
2000
2000
2000
1480
1460
1460
1600
OSOVÁ VZDÁLENOST SLOLUPKŮ
(sloupky jsou očíslované)
700
200
MOSTNÍ ZÁVĚR
1000
3000
2540
500
900
5000
ZÁBRANA VJEZDU
NA LÁVKU
1000
1248
550
230
12032
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
170
2200
170
680
3820
SVAŘOVANÝ NOSNÍK
h = 430 mm
SVAŘOVANÝ NOSNÍK
h = 430 mm
NADBETONOVÁNÍ PODPORY
BETONEM C25/30,XF2
O VELIKOSTI 680/3820/400
podpora č.1
podpora č.2
KAMENNÁ DLAŽBA TL.150 mm
DO BETONU C16/20(B20), TL. 100mm
SPÁRY VYPLNIT CEM. MALTOU
zamkova dlazba
šachta voda

08 nový půdorys.dgn 20.8.2015 22:04:21

NOVÝ STAV - PŮDORYS LÁVKY, M. 1:100


CELKOVÁ DÉLKA LÁVKY 101648
72241
2000
1600
1400
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1200
1800
2000
1000
2000
1340
1330
1330
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
47830
Ostvravice

POZNÁMKA

NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE LÁVKY SE OBNOVÍ.

ZABETONOVANÉ PŘÍRUBY OK SE OBNAŽÍ OD BETONU A PO OČIŠTĚNÍ SE


MOSTNÍ ZÁVĚR
30
29377
2000 2000 2000 2000 1800 1200 1200 1200 1800 1554 426 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
4630
1000
3160
600
600
600
600
106
2200
106
2000
2520
2520
350
180
180
870
odvodnění
odvodnění
odvodnění
odvodnění
odvodnění
průměr 100 mm
průměr 100 mm
NOSNÍK Ič.240
VÁLCOVANÝ NOSNÍK Ič.240
NADBETONOVÁNÍ PODPORY
BETONEM C25/30,XF2
O VELIKOSTI 600/3160/300
NADBETONOVÁNÍ PODPORY
BETONEM C25/30,XF2
O VELIKOSTI 600/2000/300
NADBETONOVÁNÍ PODPORY
BETONEM C25/30,XF2
O VELIKOSTI 600/2520/435
NADBETONOVÁNÍ PODPORY
BETONEM C25/30,XF2
O VELIKOSTI 600/2520/300
SANACE NADZEMNÍ ČÁSTI ZÁKLADU
- OTRÝSKÁNÍ BETONU
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SANAČNÍ OMÍTKA
11960
2645
8940
9020
podpora č.3
podpora č.4
podpora č.5
podpora č.6
podpora č.7
šachta voda

OPATŘÍ NÁTĚREM.


MOSTNÍ ZÁVĚR
ZÁBRANA VJEZDU NA LÁVKU
budova
2000
2000
1017
56
57
58
59
56
57
58
59
2412
3300
3000
850
500 1145
200
650
1500
2370
300
1650 300
8800
200
BETON
KAMENNÁ DLAŽBA TL.150 mm
DO BETONU C16/20(B20), TL. 100mm
SPÁRY VYPLNIT CEM. MALTOU
podpora č.8

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
Ing. Jiří Vítek	Ing. Jiří Vítek	Ing. Jiří Vítek

MěÚ: Frýdek - Místek

KrÚ: Moravskoslezský

Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek

Akce:

REKONSTRUKCE LÁVKY

MEZI FRÝDKEM A SVIADNOVEM U VP

Příloha:

NOVÝ STAV - PŮDORYS LÁVKY

ING. JIŘÍ VÍTEK

STAVEBNÍ PROJEKCE

OLOMOUC, Hněvotínská 50

Formát:	7 x A4
Datum:	IV.2015
Číslo zakázky:	JVH042015
Měřítko:	1 : 100
Stupeň dokumentace:	Výtisk číslo:
DSP	
Příloha číslo:	
C.08	