


CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ
PŮDORYS 2.NP



LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice požárního úseku
- N 1.1/3N-III.SP.B Nadzemní požární úsek v 1. až 3.NP s požad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- REI 45DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut, konstrukce druhu DP1
- REI 45DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut, konstrukce druhu DP1
- Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru
- Tlačítkový hlásič požáru
- Nouzové osvětlení
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Přenosný hasicí přístroj sněhový (5 kg)
- Akustické signalizační zařízení
- Směr úniku
- Normově stanovený počet osob v prostoru

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.01	SCHODIŠTĚ	17,6
2.02	CHODBA	31,35
2.03	KUCHÝŇKA S POSEZENÍM	33,72
2.04	UČEBNA 2	33,97
2.05	PŘÍPRAVA VYUČUJÍCÍCH	12,84
2.06	VÝTAH	2,71
2.07	ZÁZEMÍ VYUKY	5,92
2.08	UČEBNA 1	48,69
2.09	UMYVÁRNA WC - ŽENY	2,13
2.09a	WC - ŽENY	1,98
2.10	WC IMOBILNÍ - ŽENY	4,45
2.11	ÚKLID	2,4
2.12	WC IMOBILNÍ - MUŽI	4,7
2.13	UMYVÁRNA WC - MUŽI	5,46
2.13a	WC - MUŽI	1,7
2.14	TERASA	82,63
2.15	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,48
		292,73 m²

NV-PRO PO, s.r.o.
Starobělská 45
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel: 596 780 706
e-mail: nv-propo@nv-propo.cz

NV-PRO PO, s.r.o.
VYPRACOVALA: Ing. Stanislava Baranová
KONTROLOVAL: Ing. Pavel Neslaník

Č. zak. 0549/17
Č. výkr. NV-PRO-3-8968

TABULKA ZMĚN		
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM

NÁZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIER	
CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ					
HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.	IČO: 05725674
Ing.arch. Tomáš JANČA	Ing.arch. Tomáš JANČA	Ing. Stanislava BARANOVÁ	Ing. Stanislava BARANOVÁ	Kotkovo 104/12	tel: 595 693 250
OBJEDNATEL				amc@info@chvalekatelier.cz	
Státutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek				STUPEŇ	DATUM
STAVEBNÍ OBJEKT				MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
SO 03 CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ				1:100	4x A4
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY
PŮDORYS 2.NP				ČÍSLO VÝKRESU	16-122-5
				D03.3-03	REVIZE
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIJOVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					