


### LEGENDA

|                   |   |
|-------------------|---|
| 21VK/500/1600     | OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM Kv 0,025-0,67 (Xp 2K), TYP/VÝŠKA, DÉLKA S KAPALINOVOU TERMOSTAT.HLAVICÍ PRO OT VK      |
| PLAN 22VK/900/400 | OTOPNÉ TĚLESO PLAN VENTIL KOMPAKT SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM Kv 0,025-0,67 (Xp 2K), TYP/VÝŠKA, DÉLKA S KAPALINOVOU TERMOSTAT.HLAVICÍ PRO OT VK |
| G 1807 SPSP       | HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM STŘED. PŘÍPOJENÍM, VÝŠKA, POČET ČLÁNKŮ  |
| FVX 080/11/34 n=1 | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM, LAKOVANÁ VANA A VÝMĚNÍK<br>TYP DÉLKA/VÝŠKA/ŠÍŘKA, n=OT.VENTLÁTORU                                     |
| TRP-TP            | DVOJREGUL. VENTIL, Kv 0,025-0,67 S TERMOPOHONEM 12V DC/1,8W, PŘÍMÝ S TERMOSTAT. HLAVICÍ   |
| TRJV              | JEDNOBODOVÝ VENTIL, Kvs 1,5 S TERMOSTAT. HLAVICÍ  |
| RPŠ               | PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PRO OT VK, Kvs 1,48, ROHOVÉ  |
| PŠ                | REGULAČNÍ UZÁVÍRACÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ, Kvs 1,74  |
| ⑤                 | NASTAVENÍ 1. REGULACE TRP, TRJV A VENTIL. VLOŽKY OT. TĚLES  |

### TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

| Č.    | NÁZEV MÍSTNOSTI          | PLOCHA (m2) |
|-------|--------------------------|-------------|
| 1.01  | VSTUPNÍ HALA             | 88,3        |
| 1.02  | RECEPCE / ŠATNA          | 25,5        |
| 1.03  | KULTURNÍ SÁL / CVIČENÍ   | 146         |
| 1.04  | KUCHYŇKA                 | 10,16       |
| 1.05  | SKLAD                    | 7,2         |
| 1.06  | CHODBA                   | 5,07        |
| 1.07  | ŠATNA - ŽENY             | 16,43       |
| 1.08  | SPRCHY - ŽENY            | 7,5         |
| 1.08a | UMYVÁRNA - ŽENY          | 4,71        |
| 1.08b | WC - ŽENY                | 2,19        |
| 1.10  | SPRCHY - MUŽI            | 1,68        |
| 1.10  | ŠATNA - MUŽI             | 6,6         |
| 1.10a | UMYVÁRNA - MUŽI          | 4,25        |
| 1.10b | WC - MUŽI                | 3,62        |
| 1.11  | VÝTAH                    | 2,8         |
| 1.12  | INFORMAČNÍ CENTRUM SD    | 15,01       |
| 1.14  | MÍSTNOST SLABOPROUDU     | 5,67        |
| 1.14a | MÍSTNOST SILNOPROUDU     | 8,37        |
| 1.15  | DÍLNA / TECHNICKÉ ZÁZEMÍ | 18,19       |
| 1.16  | WC - ŽENY                | 4,52        |
| 1.17  | UMYVÁRNA - ŽENY          | 3,86        |
| 1.17a | WC - ŽENY                | 8,16        |
| 1.18  | WC - MUŽI                | 4,11        |
| 1.18a | WC - MUŽI                | 6,69        |
| 1.19  | ÚKLID                    | 2,07        |
| 1.20  | WC - MUŽI                | 3,96        |
| 1.21  | INSTALAČNÍ ŠACHTA        | 1,01        |
| 1.22  | INSTALAČNÍ ŠACHTA        | 0,37        |



± 0,000 = 287,80 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY

## CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ

CHVÁLEK  
ATELIÉR

|  |                                     |                            |                            |  |   |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| HLAVNÍ PROJEKTANT<br>Ing. arch. Tomáš JANČA  | ARCHITEKT<br>Ing. arch. Tomáš JANČA | PROJEKTANT<br>Radim ŠELONG | VYPRACOVAL<br>Radim ŠELONG | CHVÁLEK ATELIER s.r.o.<br>Karlíkova 1064/12<br>702 00 OSTRAVA<br>IČO: 05725474<br>tel.: 595 693 250<br>email: info@chvalekatelier.cz | JČO: 05725474<br>tel.: 595 693 250<br>email: info@chvalekatelier.cz |
| OBJEDNATEL<br>Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek  | STUPEŇ<br>DPS                       | DATUM<br>listopad 2017     | MĚŘÍTKO<br>1:100           | FORMÁT A4<br>3x A4   |   |
| STAVEBNÍ OBJEKT<br>SO 03 CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ   | ČÁST<br>D-03.8 VYTÁPĚNÍ             |                            |                            |  |   |
| NÁZEV VÝKRESU<br>PŮDORYS 1. NP   | ARCHIVNÍ ČÍSLO<br>16-122-5          | ČÍSLO ZAKÁZKY<br>16-122-5  | ČÍSLO VÝKRESU<br>03.8-02   | REVIZE   |   |
| TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ |                                     |                            |                            |  |   |