


- POZNÁMKA:
- LPS tř. II, SVODY PO 10m OBVODU, POLOMĚR VALÍCÍ SE KOULE 30m
 - SOUSTAVA UZEMNĚNA NA ZEMNÍCI TYČE – KAŽDÝ SVOD 3x ZT 1,5m
 - NA HROMOSVODNOU SOUSTAVU PŘIPOJIT VŠECHNY VELKÉ KOVOVÉ HMOTY NA STŘEŠE
 - VĚTRACÍ ŠACHTY CHRÁNĚNÝ ODDÁLENÝM JÍMAČEM 1,5m VE VZDÁLENOSTI 0,7m
 - HROMOSVOD PROVÉST DLE ČSN EN 62 305–3 ed.2
 - POKUD BUDE POUŽITA MĚĎ NA KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, POUŽÍT PRO HROMOSVOD PŘECHODOVÉ PRVKY CUPAL
 - VŠECHNY SVODY OPATŘIT VÝSTRAŽNÝM ŠTÍTKEM
 - POKUD BUDE NA STŘEŠE INSTALOVÁN ANTÉNNÍ STOŽÁR, NUTNO JEJ OCHRÁNIT ODDÁLENÝM JÍMAČEM

Legenda:



HROMOSVODOVÝ SVOD–DRÁT d=10mm VEDENÝ PO FASÁDĚ
NA PŘÍCHYTKÁCH PV02, UZEMNĚNÍ 2 OHMY, 3x ZEMNÍCÍ TYČ 1,5m

VODIČ FeZn d=8mm, VEDEN PO STŘEŠE NA PODPĚRÁCH BETON/PLAST

● SK

SVORKA KŘÍŽOVÁ

● SS

SVORKA SPOJOVACÍ

^ OÚ

OCHRANNÝ ÚHELNÍK

⊙ SZ

SVORKA ZKUŠEBNÍ



POMOCNÝ JÍMAČ l=0,7m,
+SVORKA NA SPOJOVÁNÍ POMOCNÉHO JÍMAČE A DRÁTU FeZn d=8mm+JÍMAČÍ

	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			KRESLIL			
	Ing. Lukáš Kosub			Walter Čech			
	INVESTOR: Statutární město Frýdek–Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek–Místek						
AKCE						ČÍSLO VÝKRESU	
ZMĚNA STAVBY HASIČSKÉ ZBROJNICE Č.P. 426, SKALICE ELEKTROINSTALACE						03.	
						ČÍSLO PARÉ	
VÝKRES Bleskosvod							
STUPEŇ		DPS	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM		05/2018
FORMÁT		2xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY	450/2018	REVIZE		00