








Číslo	Účel, misionost	Plocha (m ²)	Stropní podhled	Svítivost (lm)
1.01	BÁSENBALOVNÁ HALA	1426,49	STROPNÍČOVÝ STŘEŠNÍ PANEĽ + AKUSTICKÉ PANEĽY (HROBNÍK M. STST. KČJ)	7,00 m
2.01	SPRCHOVÉ	9,27	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK. -	-
2.02	CHODBA	16,21	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.03	SKLAD POMŮCK	6,51	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.04	MASER - FYZIO	28,88	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.05	HALA TELOCVIČNÁ	42,18	AUSTICKÝ PODHLED HROBNÍK M. STST. KČJ	2,93 m
2.06	KANCELAŘ PRŮMĚR	20,94	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,41	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.08	CHODBA	30,79	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.09	KANCELAŘ	18,45	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.10	KANCELAŘ - ZASEDACÍ	29,32	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.11	KANCELAŘ PRŮMĚR	12,67	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.12	WC POHOLOVOSTNÍ	7,72	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.13	OPROČOVNÁ	36,89	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.14	OPROČOVNÁ	36,26	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.15	OPROČOVNÁ	19,54	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.16	PRŮMĚLNÁ + SLOVNÁ	13,91	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.17	STROPNÍ BRT - OBYVACÍ PROSTOR SLOVNÍKOVÝ KOTVENÍ	26,87	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.18	STROPNÍ BRT - KOTVENÍ	4,44	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m
2.19	STROPNÍ BRT - LOŽNICE	9,00	STROPNÍ PANEĽ BEZ OMIK.	2,91 m

	POTRUBÍ PŘÍVODNÍ ÚT
	POTRUBÍ ZPĚTNÉ ÚT
	OTOPNÉ TĚLESO
	OTOPNÝ REGISTR
KPS	MODUL PŘÍPRAVY UT
1	OTOPNÁ VĚTEV - VZT
2	OTOPNÁ VĚTEV - TEPELOVZDUŠNÉ JEDNOTKY
3	OTOPNÁ VĚTEV - 2.NP
4	OTOPNÁ VĚTEV - 1.NP
OPS	MODUL PŘÍPRAVY TV (DODÁVKA DISTEP)

 26. října 1639 738 01 Frydek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: inproposfm@inproposfm.cz www.inproposfm.cz		Investor		Basketpoint Frydek - Místek z.s. Iř.T.G.M 503, 738 01, Frydek - Místek	
Stavba BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT FRÝDEK - MÍSTEK Objekt SO 01 BASKETBALOVÁ HALA		Místo stavby		k.ú. Frydek	
		Autor			
		HIP		Ing. Vladimíra Pokorná	
		Zodp. projektant		Ing. Radim Prouza	
		Vyracoval		Ing. Radim Glos	
Datum		červenec /2018		2 x A4	
Stupeň		DUR+DSP, DPS			
Č. zakázky		18/001			
Část		D.1.6. VYTÁPĚNÍ			
Název	Měřítko		Výkres č.	Revize	
ADMINISTRATIVA - PŮDORYS 2.NP	1 : 100		3		

- POZNÁMKA:
- PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE 15x1
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE
- POTRUBÍ VEDENÉ K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE NÁPOJENO OD STĚNY
- NÁSTAVENÍ REGULACE VENTILU PODLE TYPU DODANÉHO VENTILU
- TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKU VČETNĚ PŘÍPRAVY TEPLA ZAJIŠŤUJE DODAVATEL CZT (DISTEP)
- TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKU DOPOLÍ DODAVATEL TEPLA NA ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ UT
- POTRUBÍ PRO VZT A TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY BUDE ZHOTOVENO Z UHLÍKOVÉ OCELI

SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM

±0,000 = 323,06 = ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU SO 01

Souradnicový systém S – JTSK, Vysokový systém - Batt p.v., Vysokové bylo zaměřeni napojeno na měřicí body č. 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011 které byly určeny metodou GNSS

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

