



Soustava: 3+PEN/PE+N; 400/230V; 50Hz; TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- automatickým odpojením od zdroje
- proudovým chráničem s reziduálním vypínacím proudem do 30mA
- ochranným pospojováním

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako *NORMÁLNÍ*

V prostorách koupelny platí ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení včetně hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	11/2017	
Měřítko		Místo stavby
Formát	A3	Rekonstrukce byt.jader objektu Penzion pro seniory Frýdek-Místek
Stupeň	DPS	Lískovecká 86 II, Frýdek-Místek, parc.č.3396/7,8,9,10,11,15,16,17
Investor	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek	Název
		Bytová rozvodnice RB
		Přehledové schéma
		Archivní číslo: 89K2017
		List 4