

STANOVISKO

Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

Při realizaci Vámi plánované stavby „**Výstavba dětského hřiště v Puškinově parku ve Frýdku-Místku**“ **d o j d e** ke křížení, dotčení a přiblížení s kabely a stožáry veřejného osvětlení (VO) ve správě TS a.s.

- a) V případě, že **dojde k dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízeními VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožárů VO požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jejich uvolnění.
Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).
- a) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
 - o veřejného osvětlení**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- b) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- c) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- d) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- e) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- f) Případné demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- g) S ohledem na to, že správce sítě VO neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- h) **Další podmínky:**
Na případnou přeložku sítě VO je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 211).

Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací:

TS a.s. **SOUHLASÍ** s umístěním a **SOUHLASÍ** s realizací stavby „**Výstavba dětského hřiště v Puškinově parku ve Frýdku – Místku**“, za těchto podmínek :

- 1) Přístup k veřejnému hřišti pro jeho vlastní realizaci včetně ochranných sítí a oplocení je možný pouze po chodnících
- 2) Chodníky budou ochráněny proti znečištění a poškození
- 3) Chodníky budou pojižděny pouze malou stavební a strojní mechanizací o maximální celkové hmotnosti do 3,5 tuny, pro jeden stroj
- 4) V průběhu realizace stavby nesmí být přilehlé chodníky znečišťovány a poškozovány


Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.



za Provoz 800 – Přenesená správa komunikací
Rostislav Hovězák

30 -01- 2019

Ve Frýdku-Místku dne



za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová



za TS a.s.
Rostislav Hovězák
Vedoucí provozu



TS a.s.

17. listopadu 910

738 01 Frýdek-Místek

①