



POZNÁMKA

Rozvodnice je typová plastová, 24 modulů, stávající
Rozvodnice se nově vyzbrojí, nově se provede kabeláž do ní
Stávající zůstanou přívody z RE a odvody do RT
Přívod zhora, vývody nahoru
Krytí IP30/IP20
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 2

| | | | | | |
|----------------|--|---------|-------------|---|--------|
| ZODP. PROJ. | Ing. Frídřich Pavel | DATUM | 02/2019 | Ing. Pavel Frídřich Frýdek - Místek T.G.Masaryka 1101 | |
| PROJEKT. SPEC. | Zdeněk HLOŽANKA | MĚŘÍTKO | | | |
| VYPRACOVAL | Zdeněk HLOŽANKA | ZAK. Č. | Fr -11 - 19 | | |
| INVESTOR | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK-MÍSTEK | STUPEŇ | DPS | | |
| AKCE | OBNOVA KD PO POŽÁRU SKALICE U FRÝDKU | | | VÝKRES 2 6 | VÝTISK |
| ČÁST | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | | | |
| OBSAH | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RP | | | | |