



LEGENDA:

REM - ROZVADĚČ ELEKTROMĚŘOVÝ - JISTIČ 6x25A/3/B PRO GARŽE, 1x10A/1/B-VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
ELEKTROMĚŘ JEDNOSAZBOVÝ PLOMBOVATELNÝ PRO PROVOZOVATELE.

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

SNiPE AC 50Hz 230/400V/IV-C, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVYCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :

OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.3.2,
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM OCHRÁŇČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:

Instalovaný P=30,0kW
soudobost beta=0,3
soudobý Ps=9,0kW

POZNÁMKA:

- SPINAČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPÍSEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNÍ "

PŘED ZAČLENÍM PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ
SITUACI I HLUBKOVÉ VRTČI VŠECHNÝ STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY. DODAVATEL JE POVINNÝ PŘEDAT
INVESTOROVÍ DOKUMENTACI.

VYPRACOVAL:			ZODP. PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:	
Ing.DANĚK Petr			Ing.DANĚK Petr		Ing.DANĚK Petr	
Ing. DANĚK			Ing. DANĚK		Ing. DANĚK	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MÍSTO FRYŠDEK-MÍSTEK Radniční 10, Fryšek Místek 738 22.						
NÁZEV AKCE:						
Oprava elektroinstalace v objektu garáží na pozemku p.č.3975/9, k.ú.Místek, areál Pálkovická.						
SITUACE STAVBY						
			PROJEKCE ELEKTRO			
			Ing. DANĚK PĚTR Zlínská 1375, Ostrava - Porduba, 708 00 IČ: 747 312 97 e-mail: petr.danek2@seznam.cz			
FORMÁT		A3		SADA		
DATUM		01.05.2019.				
STUPĚŇ		DPS				
Č. ZAKÁZKY		190506				
MĚŘÍTKO 1:100		Č. VÝKRESU D1.-02				