



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 124741/2019

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558 609 293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 13.08.2019

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Název VZ: „Výměna střešní krytiny – Lískovec č. p. 370“

Číslo VZ: P19V00000121

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1.

Ve výkazu výměr je položky č. 39 uveden název Úprava bleskosvodu včetně Revizní zprávy s uvedenou výměrou pouze 1komplet a v projektové dokumentaci chybí projekt k bleskosvodu, prosím o upřesnění položky rozpočtu č. 39 nebo doplnění PD k bleskosvodu?

Odpověď:

Jde o demontáž kotvení vedení stávajícího vodiče na stávající krytině a zpětnou montáž na krytině nové.

Po ukončení prací na vedení bleskosvodu je nutná nová Revizní zpráva bleskosvodu, aby mohl být objekt užíván. Jedná se pouze o úpravu stávajícího bleskosvodu, PD nového bleskosvodu nebyla z těchto důvodů zpracována ani doložena.

Dotaz č. 2.

Prosím, zkuste ještě zareagovat na dotaz č. 7:

51 tun uváděných ve výkazu výměr neodpovídá odstranění dvou vrstev povlakové krytiny, dle Vaší odpovědi na dotaz č. 2.

Měrná váha asfaltových pásů cca 1 300 kg/m³, tak jak píšete. Tloušťka asfaltových pásů se

pohybuje v rozmezí od 1,5 do 5,5 mm. Pokud uvádíte, že se jedná o dvouvrstvou povlakovou krytinu, nemůžeme tedy počítat s tloušťkou 5 cm.

Jedná se tedy o odstranění dvou vrstev povlakové krytiny, nebo je těchto vrstev na sobě více, až do tl. 5 cm? Nebo se jedná pouze o překlep mm - cm?

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď:

Jedná se o více vrstev o předpokládané tloušťce 5cm.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ