



Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Podlaha	Stěny	Plocha [m ²]
101	CHODBA	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	8,65
102	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 1500mm	0,97
103	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 1500mm	2,27
104	KUCHYŇ	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	8,29
105	OBÝVACÍ POKOJ	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	17,05
106	POKOJ	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	11,82
107	POKOJ	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	12,88

Celková plocha [m²]: 61,92

LEGENDA:

TECHNOLOGIE

Zásuvka 230V/16A

Zásuvka 230V/16A s PO

Zásuvka 230V/16A dvojité

Podružná ochranná svorka

Ochranné pospojování

OSVĚTLENÍ

Vypínač řaz.1

Vypínač řaz.5

Vypínač řaz.6

Vypínač řaz.7

světlo nad linkou

světlo stropní

Ventilátor

Vypínač řaz.6+6

světlo nad umyvadlem

SLABOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ

Opticko-kouřový hlásič

Stávající zásuvka TV/R/SAT

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní - automatickým odpojením od zdroje

Doplňková - proudovým chráničem 30mA, dopl. pospojováním CYY 6 řz, obloukovou ochranou AFDD

Instalační výška vypínačů: 110cm. Instalační výška zásuvek: 40cm.

Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1,5m rezervou. Rozvody v kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně. Rozvody strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD

Stávající rozvody STA a SK se nesmí nikde přerušit!

ROZVODY

- rozvody provést kabely CYKY, CYY v PVC lištách

- rozvody na chodbě (přívod z elektroměru) provést bezhalogenovým kabelem v bezhalogenových lištách

- rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed2

- elektroinstalace bude provedeno s ohledem na ČSN 33-2000-3

- ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

Stupeň projektové dokumentace:		Datum	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Červenec 2019	
Autorizovaný projektant		Vypracoval	
Ing. Vladimír Hořelka		Bohumil Vojtíšek	
Investor stavby:		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK	
Místo stavby:		Anenská 689, Frýdek–Místek	
Název zakázky:		OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 3+1 V DOMĚ ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK–MÍSTEK	
Výkres:		Elektroinstalace – osvětlení	
		Č. zakázky	
		Měřítko	
		1:50	
		Č. výkresu	
		D.1.1-07	
		Paré č.	