



±0,000 = 284,64 m.n.m S-JTSK, Bpv

Požadavek silnoproudu

Přívod pro rozvaděč CYKY-J 3x2,5mm<sup>2</sup> + CYA6mm<sup>2</sup>

Jištění 16A jednopólové

Kabel přivést do výšky 2m a ponechat volný konec 1,5m

Napěťová soustava 1N+PE, 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- Základní ochrana dle ČSN 33 2000-1, ed. 2, čl. 131.2
- Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2, čl. 411
- Ochranným uzemněním a ochranným pospojováním (OP) dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2, čl. 411.3 a dle ČSN 33 2000-5-54, ed. 2, čl. 543.1.3, čl. 544.1.1 - pomocí hlavní ochranné přípojnice (HOP)

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | ZODP. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL  | KONTROLOVAL   | <div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava<br/>tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div> |
|  | Ing. Martin Poloch  | Valter Novák  | Ing. Martin Poloch  |   |
|  |  |  |  |   |
|  | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Místek, parc. č. 151/1                                   |   |   | ARCHÍV<br>PPS-19/18   |
| MÍSTO STAVBY : Hlavní 111, 738 01 Frýdek-Místek  |   |   |   |   |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek - Místek<br>Radniční 1148 738 01, Frýdek-Místek |   |   | STUPEŇ<br>DPS   |   |
| NÁZEV AKCE :<br>Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny,<br>Hlavní 111, k.ú. Místek        |   |   | DATUM<br>11/2019  | PARÉ  |
|  |   |   | Č. ZAKÁZKY<br>PPS-19/18   |   |
|  |   |   | MĚŘITKO<br>1 : 50   |   |
| OBJEKT : SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny  |   |   |   |   |
| ČÁST : D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE   |   |   |   |   |
| OBSAH :<br>PŮDORYS 4.NP  |   |   | ARCHÍVNÍ ČÍSLO :<br>PPS-19/18-D.1.4.6-b   | Č.V.<br>01  |