PŮDORYS 1N.P. - STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	PODSKLÍNA	SOK	ÚPRAVA POVRCHU	STROP - ÚPRAVA
101	SÁL	81,01	PODŠÍVKA PODLAHA	A	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	TEPELNÝ STŘEP SPOJ.
102	KLUBOVNA	67,65	PODŠÍVKA PODLAHA	A	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	OTRV. OMÍTKA KLEHČ.
103	KUCHYŇKA -	16,74	PRŮMYSLOVÁ DLAŽBA	D	OBKLAD KABELKOVÝ	OTRV. OMÍTKA KLEHČ.
104	VSTUPNÍ VESTIBUL	4,10	STANDARDNÍ MOZAIKA	I_1	-	
105	KOMORA	3,98	STAV. VALCOVANÁ DLAŽBA	E	VAP. OMÍTKA	HYDROIZ. STĚRKOVÁ
106	CHODBA	68,68	OTRV. VALCOVANÁ DLAŽBA	E	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	OTRV. OMÍTKA KLEHČ.
107	KLUBOVNA	55,61	PODŠÍVKA PODLAHA	A	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	OTRV. OMÍTKA KLEHČ.
108	CHODBA	31,44	OTRV. KAMENINA DLAŽBA	K_1	VAP. OMÍTKA	OTRV. OMÍTKA KLEHČ.
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	OBKLAD KABELKOVÝ	OTRV. OMÍTKA KLEHČ.
110	PŘEDSÍŇ	10,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
111	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
112	WC MUŽI - PŘÍSTAVBA	6,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
113	WC MUŽI	3,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
114	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
115	WC ŽENY	5,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	"	"
116	SKLAD	59,56	PVC	B_4	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	OTRV. OMÍTKA KLEHČ.
117	DÍLNA	98,87	CEMENTOVÝ POTĚR	G	PERLITOVÁ OMÍTKA (OBV.)	OTRV. VÁPENNÁ OMÍTKA

LEGENDA HMOT

ČÍSLO	DRUH HMOTY - KONSTRUKCE
	OBVODOVÝ ZDIVO - KAMENICKÉ
	PŘEDSTĚNY Z CIHEL PLNÝCH NA MALTU VÁPENNOU - MUCENÉ
	ZDIVO Z CIHEL DUTINOVÝCH NA MALTU MUC.CEM
	KAMENNÉ OBKLADY PEČNÉ
	VYBOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

1. ÚKRESY PROJEKTOVÁ PODKLADA (PŮDORYSY (D) – VIZ VÝKR. Č. 1.1-10
2. VŠECHNY KLEMOVÉ ŠTÍTKOVÉ ZÁSUVKY (F – PRO PC) / P – LIŠTOVÉ PŘÍVODNÍ, V – VNĚJŠÍ (VENKOVNÍ PC)
3. VEŠKERÉ PRŮRAZY VE STĚNÁCH A STROPECH VYPLNIT V CELÉM ROZSAHU ZA KAMENICKÝCH ZDIVEM
4. VŠECHNA OKRAJE, VYPRAVY A ŠTĚRKOVÉ PLOCHY V TECHNICKÉ (VIZ VÝKR. Č. 1.1-03).
5. I LINOLEUM VE PROSTORU JOHN TOALET PRO VOZÍČKÁŘE ZATÁHNE (VÝŠKOVÝ PROTAHOVÝ) - SRAZENÉ Z PRAHU

Městský národní výbor ve Frýdku-Místku
– ve výboru –
Schválen ve smyslu ustanovení
stavebních a územních zákonů.
Frýdek-Místek, dne 14. března 1969
Ing. Josef Svoboda
vedoucí odboru

±0,000 = 350,000 (rel. v.)

PŮDORYS 1.NP

1 1-05

Poznámka:
– V rámci 1N.P. se jedná o původní stavební dokumentaci, která byla poskytnuta investorem a v prostorech 1N.P. nebudou probíhat žádné stavební úpravy, tzn. tyto prostory nejsou zakresleny digitálně v CAD.

LEGENDA ZNAČEK ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
PLANNING SYMBOLS FOR BURGLAR ALARM SYSTEM

DETEKTORY/DETECTORS:
- PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR – SPACE DETECTOR PIR
- DETEKTOR PIR – PLÁŠŤ – DETECTOR PIR – SHELL
- DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA – AUDIO GLASS BREAK DETECTOR
- MAGNETICKÝ KONTAKT STANDARD – STANDARD MAGNETIC CONTACT
- MAGNETICKÝ KONTAKT, HLINÍKOVÝ PROFIL – MAGNETIC CONTACT, ALUMINIUM PROFILE
- MAGNETICKÝ KONTAKT NA VRÁTA – GATE MAGNETIC CONTACT
- ZÁMKOVÝ KONTAKT – LOCK CONTACT
- SIRÉNA VNITŘNÍ – PIEZO SIREN, INDOOR
- SIRÉNA ZÁLOHOVANÁ VENKOVNÍ – PIEZO SIREN WITH AKU, OUTDOOR
- SVORKOVÁ KRABICE – JUNCTION BOX

HLÁSIČE POŽÁRU/FIRE DETECTORS:
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU – SMOKE DETECTOR
- OPTICKO-KOUŘOVÝ A TEPELNÝ HLÁSIČ POŽÁRU – SMOKE AND HEAT DETECTOR
- TEPELNÝ HLÁSIČ POŽÁRU – HEAT DETECTOR
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU – MANUAL CALL POINT

OSTŘEDNA A SIGNALIZACE/CONTROL UNIT AND ALARM DEVICES:
- PZTS – ŘÍDÍCÍ CENTRÁLA EZS – CONTROL UNIT
- OVLÁDACÍ LCD KLÁVESNICE – CONTROL LCD KEYPAD
- EXP – EXPANDÉR – EXPANDER
- PROPOJOVACÍ SKŘÍŇ – MAIN JUNCTION BOX
- ZDROJ PŘÍDAVNÝ ZÁLOHOVANÝ – POWER SUPPLY

TYP KABELŮ/TYPE OF CABLES
- FTP 4x2x0,5 – LINKA – SBĚRNICE / LINE – LAN
- SYKFY 4x2x0,5 – SMYČKY DETEKTORŮ / LOOP FROM DETECTORS
- CYKY 3x1,5 – NAPÁJENÍ 230Vac / SUPPLY 230Vac

Height of elements / Výška prvků EZS	PIR	Siren	Siren	LCD Keypad
SO 01	2,4 m	3,1 m		1,5 m
SO 02	2,1 m	2,7 m		1,5 m
SO 03	2,1 m	2,9 m	4,1 m	1,5 m
SO 04	2,4 m	2,4 m		1,6 m

Poznámka:
– předmětem této dokumentace není detailní rozmístění slaboproudých prvků a zařízení PZTS v jednotlivých prostorách a je nutné při realizaci koordinovat se stavbou, dodavatelem střechy, provedením střešních konstrukcí, výkresová dokumentace je pouze informativního charakteru
– předmětem této výkresové dokumentace nejsou detailní kabeláže a propoje komponentů SLP a EPS technologií, ve výkrese jsou pouze informativního charakteru, při realizaci je nutné respektovat normativní nařízení a požadavky konkrétních výrobců na zapojení a propojení technologických prvků
– při instalaci všech prvků doplňkové EPS je nutné respektovat konkrétní stavební dispozice a provedení pádních prostor a profilu střechy, detektory je nutné rozmístit rovnoměrně a ve snaze v maximální míře respektovat doporučené místa instalace s ohledem na provedení stávajících nosných konstrukcí střechy. V rámci jednotlivých místností, které mají standardní stropy (1N.P.) budou hlásiče instalovány převážně uprostřed místnosti a mimo klenby (tzn. do rovných stropních částí)
– v rámci EPS se jedná o doplňkovou detekci, která není požadována v rámci zpracovaného PBŘ a normativními požadavky ve smyslu ČSN EN 342710 (a norem návazných), jedná se o požadavek investora v rámci nadstandardního zabezpečení památkově chráněného objektu detekci požáru a kouře s přenosem pomocí GSM modulu na zvolené mobilní telefony a dále pomocí místní signalizace vnitřními akustickými sirénami
– Z důvodů památkově chráněného objektu, provedení masivních zdí a nemožnosti provádět jakékoliv instalace metalických kabelůží pro propojení jednotlivých prvků PZTS bude celý systém řešen v bezdrátovém provedení, mezi 1N.P. a 2N.P. bude instalován 2x datový kabel pro napojení sběrnicových sirén a radiového modulu pro zesílení komunikace mezi jednotlivými prvky – přesné zaměření a diagnostika signálu bude provedeno při realizaci díla.
– Přívod 230V pro ústřednu PZTS bude ze stávajícího rozvaděče elektro, který je instalován hned vedle místa instalace ústředny PZTS.
– Stavební úpravy budou prováděny pouze v rámci 2N.P., kde bude provedena kompletní výměna střešní krytiny, prostory 1N.P. zůstanou stávající a stavebně nedotčené.

S

PROJEKTANT : Lubomír Javorek	ZODP. PROJEKTANT : Lubomír Javorek	
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
MÍSTO STAVBY : k. ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484	DATUM	DUBEN 2020
NÁZEV AKCE: **DŮM VČELAŘŮ CHLEBOVICE - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY- POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ**	ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ	VZ-IO-2020-0030
NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1N.P. - STÁVAJÍCÍ STAV E. SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.5_03