



- 1) SOUBĚH NAVRHOVANÉ KANALIZACE SE STÁVAJÍCÍ STOKOU DN600SKL V DÉLCE 13 m
- 2) OSOVÁ VZDÁLENOST POTRUBÍ NA ZAČÁTKU SOUBĚHU 2,00 m, NA KONCI SOUBĚHU U ŠACHTY Š5 2,00 m
- 3) VZDÁLENOST OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ 1,55 m

			<div><div><div><div></div><div>PPS</div></div><div>KANIA</div></div><div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div></div>		
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Faldyna David			
<i>K.</i>	<i>J. Ochodnický</i>	<i>F.</i>			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek-Místek č. 634956					
MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003			ARCHIV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : státní územní město Frýdek-Místek Rodniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek			STUPEN DPS		
NÁZEV AKCE : Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku - projektová dokumentace			DATUM	PARÉ	
			ŘÍJEN 2019		
			Č. ZAKÁZKY PPS- 02/17		
OBJEKT : SO06 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, AREÁLOVÉ ROZVODY VODY			MĚŘÍTKO		
ČÁST : D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			1 : 25		
OBSAH :			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 02/17-D.2.b-	Č. V.	10
I. ETAPA - PŘÍČNÝ ŘEZ SOUBĚHU KANALIZACE					