


±0,000 = 313,20



S

Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny na povrchu.

- Kabelová trasa silnoprůdu
- Kabel silnoprůdu

			ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
			Ing. Kania Jan	Mazurková Jarmila	Ing. Foldyna David
				<i>Mazurková</i>	<i>Foldyna</i>
			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : Frydek - Místek, č. 634956		
			MÍSTO STAVBY : Frydek - Místek, č. 599003		
			STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frydek - Místek Radniční 1148, 738 01 Frydek - Místek		
NÁZEV AKCE :			ARCHIV		
Rozšíření centrálního hřbitova ve Frydku - projektová dokumentace			STUPĚŇ		
OBJEKT : SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍHO OBJEKTU			DPS		
ČÁST : D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			MĚŘITKO		
OBSAH :			PARÉ		
ELEKTROROZVODY SKLAD			ARCHIVNÍ ČÍSLO :		
			Č.V.		
			PPS -02/17-D.1.4.4.b-03		



PPS Kania s.r.o., Nivnická 685/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST