



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 166264/2020

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 01.12.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000131**

Název veřejné zakázky: **Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory**

Druh veřejné zakázky: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

K dotazům ke střeše:

Ve slepém rozpočtu není světlovod.

Dále ke skladbě střechy – prosíme o zřetelnější návrh. Není jasné, kde bude větrací mezera pod falc. krytinou?

Když nebude, není určena vhodná difúzní fólie, ale měla by být navržena „strukturnovaná rohož“?

Výkres č. 114 – skladbě pod falcovkou laťování? Jinde už není uvedeno.

Jaké jsou sklony ploch střechy?

V TZ je psáno o demontáži šindele, ve slepém rozpočtu plechová krytina?

Položka 47? „odvětrání u okraje střechy“? Jak bude provedeno, když je počítáno jen s bedněním?

Odpověď:

Na dotaz týkající se světlovodu bylo odpovězeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a jako odpověď na některé další dotazy zveřejňuje zadavatel výkres s označením „Detail D“, kde je znázorněna skladba střešní konstrukce. Ve skladbě střechy bylo doplněno laťování, které již bylo zahrnuto v rozpočtu.

Sklony ploch střechy jsou 15°. U demontáže šindele je správný údaj v TZ.

Dotaz č. 2

Prosíme o objasnění, jaké Ud mají mít vstupní dveře Ud=0,82 není možné, vzhledem k členitosti dveří a prosklení.

Odpověď:

Hodnota $U_d = 0,82$ platí pro okna, u vstupních dveří je uvažována hodnota $U_d = 1,7$

Dotaz č. 3

Prosíme o objasnění, jaké příčky mají mít vstupní dveře, sklodělicí nebo nalepovací?

Odpověď:

Vstupní dveře mají mít příčky sklodělicí.

Dotaz č. 4

Prosíme o objasnění, podle jaké normy má být realizováno panikové kování na dveřích 179 (klika klika, koule) nebo norma č.1125(hrazda).

Odpověď:

Jedná se o panikový zámek ne hrazdu – tedy klika –klika, koule.

Dotaz č. 5

Prosíme o objasnění, u jakých dveří má být panikové kování T16 nebo T23. U T16 je panikové kování uvedeno ve výkaz uv. a ve výpisu není a u prvku T23 zase naopak.

Odpověď:

V dokumentaci není rozpor, v zadání je uveden jeden soubor panikového kování samostatně. Toto kování patří ke dveřím T23, tak jak je uvedeno v tabulce PSV. Dveře T16 jsou opatřeny standardním kováním – nejsou součástí chráněné únikové cesty.

Dotaz č. 6

Prosím o doplnění knihy svítidel. Svítidla nejsou blíže specifikována v PD. Děkuji.

Odpověď:

Parametry svítidel jsou definovány ve světelně technickém výpočtu. Není nutná další specifikace.

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Výkres s označením „Detail D“, se znázorněním skladby střešní konstrukce.

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru ZVZ