



DOPRAPLAN s.r.o. /  
Přemyslovců 462, 6  
709 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1094006246

VYŘIZUJE / LINKA

Půček/ 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Ostrava / 24.8.2017

ČEZ Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy, podle oprávnění daného jí ustanovením § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, uděluje stavebníku

**Souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.**

**Stavebník:** statutární město F-M Radniční 1148, Frýdek-Místek

**Název stavby:** úprava cyklostezky v oblasti Olešná

**Kat. území:** Frýdek **parc.č.** 5746/3, 5746/14, 5746/4

Prováděnou v ochranném pásmu tohoto zařízení ČEZ Distribuce:

**Zemní kabelové vedení NN 0,4 kV**

**Podmínky:**

- dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (např. zák. 458/2000Sb., ČSN 73 6005 - prostorová norma).
- Před zahájením zemních prací budou vytyčena veškerá podzemní kabelová vedení
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení budou prováděny ručně
- **Výšková přeložka stáv. kabelu NN bude provedena na základě žádosti o přeložku**

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezesbýtku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. Nebudou-li splněny všechny podmínky uvedené v příloze, má se za to, že souhlas s činností prováděnou v ochranném pásmu nebyl vydán!

**Toto stanovisko neslouží pro účel vydání stavebního povolení, má platnost 1rok od data vydání**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

## Podmínky pro činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.

### U podzemních vedení

- a) Před zahájením zemních prací stavebník vytýčí přesnou polohu podzemního vedení přímo na staveništi, a to  
odměřením vzdáleností podzemního zařízení od pevných bodů podle okótovaného výkresu prokazatelně předaného stavebníku jako součást tohoto souhlasu s činností.  
  
zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu pracovníkem ČEZ Distribuční služby s.r.o., které lze objednat 15 dní předem
- b) Stavebník seznámí s polohou vedení prokazatelně pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práce blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámená s předpisy ČSN 34 31 08 a PNE 38 08 00 .
- c) Při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu.
- d) Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s obnaženým kabelem zajistí přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. p.Roman Poisel/ tel. 591 119 077 a požádá o přerušení napětí v kabelu.
- e) Obnažení nevytyčených energetických zařízení stavebník okamžitě ohlásí ČEZ Distribuci a.s. na telefonní číslo 840 850 860 a s pokračováním prací vyčká do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN 35 98 02 – 06/116.
- f) Před zakrytím obnaženého kabelu stavebník vyzve pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka ČEZ Distribuční služby s.r.o. Roman Poisel tel 591 119 077 bude proveden zápis do stavebního deníku stavebníka. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakryty!
- g) Na vytýčenou trasu podzemního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy musí být upraveny podle pokynů ČEZ Distribuce a.s..
- h) Stavebník okamžitě ohlásí ČEZ Distribuce a.s. na telefonní číslo 800 850 860 každé poškození zařízení distribuční soustavy, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.
- i) Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí stavebník.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení SEM sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.