

PŮDORYS 1.PP


ODKAZY MÍSTNOSTÍ			
OZN	MÍSTNOST	SV [m]	POZNÁMKY
-101	SCHODIŠTĚ + PROSTOR VÝTAHU	2,69	
-102	SKLEPNÍ KÓJE	2,69	
-103	SKLEPNÍ KÓJE	2,69	
-104	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,69	
-105	SKLEPNÍ KÓJE	2,69	
-106	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,69	
-107	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,69	

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU
3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY
412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘIDY OCHRANY II

LEGENDA	
	SVÍTIDLO STROPNÍ
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
	SVÍTIDLO STROPNÍ, IP44
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, IP44
	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INT. S VYP.
	SVÍTIDLO LED PŘÍSAZENÉ IP65
	SVÍTIDLO STROPNÍ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM, IP44
	DETEKTOR POHYBU 360°
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED, DOBA PROVOZU MIN. 1 HOD
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ – ŘAZ.1
	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ. 5
	STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ.6
	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ. 7
	TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ
	VENTILÁTOR
	TALÍŘOVÝ VENTIL. ELEKTRICKÝ OVLÁDANÝ
	TRANSFORMÁTOR 230V/12V S ČASOVÝM DOBĚHEM
	POŽÁRNÍ KLAČKA
	ROZV.ADEČ / ROZV.ODNICE

LEGENDA	
	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V(16A), IP20
	ZÁSUVKA 230V(16A), JEDNONÁSOBNÁ, S CLONKAMI, S VÍČKEM, IP40
	ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V(16A), IP20
	ZÁSUVKA DO VLHKA 230V(16A), IP44
	PEVNÝ VÝVOD 230V, 1F
	PEVNÝ VÝVOD 400V, 3F
	KOMBINACE PEVNÝ VÝVOD 3F A SPÍNAČ 3-PÓLOVÝ (SPÍNAČ 3-PÓLOVÝ, ŘAZ. 3Ss, SIGNAL. KONTROLKA, 16A/400V)
	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘIPOJNICE
	ROZVADĚČ / ROZVODNICE
	RPO / ROZVADĚČ S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, SPD T1+T2
	HDS / HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ



POZNÁMKA
PŘESNÉ PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL VE SKLEPNÍCH KÓJÍCH BUDE ŘEŠENO PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA A NÁJEMNÍKŮ.
ZAKRESLENÍ V PŮDORYSE BYLO PROVEDENO POUZE ORIENTAČNĚ, PRO ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR.

		Akce: Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací	
Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKTNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lelečinská 626/4 719 00 Ostřava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	
Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100		Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek	
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný	Podpis: tel:607 056 096	Č. zakázky: 162/11/2019
	Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko		Datum: 07/2020
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Pavel Srkal	Formát: 840x420
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby	Část: SO 01	IČO: 00296643
Výkres: ELEKTROINSTALACE / 1.PP		Díl: D 1.4.4.b	DIČ: CZ00296643
Datum:		Měřítko: 1:50 Č. výkr.: D.1.4.4.b - 01	