



ZAŘÍZENÍ Č.1

STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
Pi=183W/0,8A/230V
Hluk: Lpa=55dBA ve 4m
Hmotnost 18kg

ZAŘÍZENÍ Č.1

STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
Pi=183W/0,8A/230V
Hluk: Lpa=55dBA ve 4m
Hmotnost 18kg

 STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00, Ostrava-Kunčice IČ: 27791891, DIČ: CZ27791891
	Podpis: Roman Michoněk tel:777 577 245		Kontakt zhotovitele: http:www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100
	Podpis: Roman Michoněk tel:777 577 245		Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Pavel Srkal	Č. zakázky: 162/11/2019 Datum: 07/2020 Formát: 420x297 Část: Objekt: Díl:
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby			D SO 01 D.1.4.2.b
Výkres: PŮDORYS STŘECHY - VZDUCHOTECHNIKA			Měřítko: 1:75
Datum:			Č.V.: 03