

PŮDORYS 1.NP

ODKAZY MÍSTNOSTÍ			
OZN	MÍSTNOST	SV [m]	POZNÁMKY
101	ZÁDVEŘÍ	3,35	
102	VSTUPNÍ HALA	3,35	
103	KOMERČNÍ PROSTORY	3,35	
104	SCHODIŠTĚ	3,65	
105	PROSTOR VÝTAHŮ	3,65	
106	KOLÁRNA	3,35	
107	KOLÁRNA	3,35	
108	KOLÁRNA	3,35	
109	KOMERČNÍ PROSTORY	3,35	
110	WC	3,35	
111	WC	3,35	


LEGENDA

×	SVÍTIDLO STROPNÍ
⊗	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
⊗	SVÍTIDLO STROPNÍ, IP44
⊗	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, IP44
⊗	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INT. S VYP.
⊗	SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ IP65
⊗	SVÍTIDLO STROPNÍ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM
⊗	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM, IP44
DP360.	DETEKTOR POHYBU 360°
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED, DOBA PROVOZU MIN. 1 HOD
⊗	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ – ŘAZ.1
⊗	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ. 5
⊗	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ.6
⊗	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ. 7
⊗	TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ
⊗	VENTILÁTOR
⊗	TALÍŘOVÝ VENTIL. ELEKTRICKÝ OVLÁDANÝ
⊗	TRANSFORMÁTOR 230V/12V S ČASOVÝM DOBĚHEM
⊗	POŽÁRNÍ Klapka
⊗	ROZV.ADEČ / ROZV.ODNICE

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU

3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN–C, TN–C–S, TN–S
1 NPE, AC 50Hz, 230V, TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY
412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁŇÍČI
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II



ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lelešinská 626/24 719 00 Ostava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný	Podpis: tel:607 056 096	Č. zakázky: 162/11/2019
	Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko		Datum: 07/2020
Stupeň:	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Pavel Srkal	Formát: 840x420
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Část: D Objekt: SO 01 Díl: D 1.4.4.b
Výkres:	ELEKTROINSTALACE / 1.NP		IČO: 00296643 DIČ: CZ00296643
Datum:			Měřítko: 1:50 Č. výkr.: D.1.4.4.b - 02