

Soustava:
Napěťová soustava: 3NPE 400 V, 50 Hz AC, TN-S
1NPE 230 V, 50 Hz AC, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní ochrana je zajištěna izolací živých částí, přepážkami nebo kryty v souladu s přílohou A ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.

Ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v případě poruchy a ochranným uzemněním a pospojením v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1, 411.3.2.

Doplňková ochrana je zajištěna proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 Ed. 3, čl. 415.1 a doplňujícím ochranným opatřením viz čl. 415.2. ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 415.1 a 415.2.

0,000 = 358,28 Balt p.v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ K REALIZACI STAVBY

JANKO projekt

Architektura a inženýrský design
Projekce a dálkový dozor
Požární ochrana
Investiční management

JANKO Projekt s.r.o.
Koncelář Brno
Kaštanová 515/125a
620 00 Brno – Tuřany
IČ: 03872394
Tel: 554 614 257
Email: info@jankoprojekt.cz

Zodp. projektant: Ing. Miloslav Indrák
Projektant: Bc. Petr Michalčák

Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Název stavby: ZŠ a MŠ Olbramice – tělocvična
Stupeň dokum.: DPS
Místo stavby: ul. Pod Kabátkou č.p. 107 a č.p. 183, 739 42 Frýdek – Místek Olbramice k.ú. Olbramice [820156]
Část PD: D. - dokumentace stavebního objektu
Výkres: ELEKTROINSTALACE VZT STŘECHA

Č.zakázky: 20/12/PR
Datum: 04/2021
Formát: A4/A3ISO
Měřítko: 1:50
Č.výkresu: D.1.4.19E