


# Doplnění rozvaděče RS11-D3 3+N+PE AC 50Hz 400/230V, 6kA



## POZNÁMKA

Rozvaděč je stávající



Krytí IP30/IP20

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 3

PROVEDE SE JEHO DOPLNĚNÍ

DÁLE SE PROVEDE UPRAVA KRYCÍHO PLECHU, DRÁTOVÁNÍ ATD.

ZODP. PROJ.	Ing. Petr Lanc 	DATUM	10/2021	 IČ: 24306606	
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA 	MĚŘÍTKO			
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	ZAK. Č.	2641		
		STUPEŇ	DPS		
AKCE	ZŠ F-M, Pionýrů 400, bezbariérové sociální zařízení			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	D.1.4.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			D.1.4.1	
OBSAH	Doplnění rozvaděče RS11-D3			03	