

- LEGENDA DT:
- DT – elektronický vrátný, domácí telefon
  - DT – elektromagnetický zámek
  - DT – napájecí zdroj
  - DT – videorozbočovač
  - DT – audiotelefon


- LEGENDA PZTS:
- PZTS – stávající ústředna
  - PZTS – opticko – kouřový hlásič
  - PZTS – koncentrátor




- LEGENDA SK:
- SK – datový rozvaděč
  - SK – zásuvka SK 2xRJ45 cat. 6
  - SK – zásuvka SK RJ45 cat. 6

- LEGENDA KT:
- kabelová trasa v trubce ve stěně pod omítkou
  - kabelová trasa v lištách
  - kabelová trasa v podhledech na příchytkách
  - krabice protahovací / instalační

POZNÁMKY

- Stávající systém EKV (elektronická kontrola vstupu – čipy) bude zachován v plném rozsahu. Při rekonstrukci bude provedeno uložení kabeláže do trubek pod omítkou.
- Stávající systém PZTS (poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace) bude zachován v plném rozsahu a doplněn kouřovými čidly instalovanými ve vybraných prostorách objektu. Kabeláže systému PZTS budou uloženy do trubek pod omítkou. Úprava a doplnění PZTS musí být prováděná v koordinaci se správcem systému.
- Systém domácích telefonů bude nahrazen novým, který umožní budoucí nahrazení vnitřních audiojednotek videojednotkami. Systém bude připraven pro videokomunikaci, včetně osazení kamer v přístupových tablech. Topologie kabeláže domácího telefonu se může lišit dle zvoleného systému. Před instalací překontrolovat montážní návod výrobce a kabeláž případně upravit!
- Umístění koncových prvků koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zářizovacích předmětů, a požadavku investora.



AKCE		MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 rekonstrukce elektroinstalací																					
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK															
MÍSTO		Gogolova 239, Frýdek–Místek										PARE											
INVESTOR		Statutární město Frýdek–Místek, Rodniční 1148, Frýdek–Místek																					
ČÁST		D.1.4.b		DATUM		06/2021		ZAKÁZKA		2021/77		STUPEŇ		DPS		FORMÁT		2x A4		MĚŘÍTKO		1:100	
ČÁST		SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA																					
PŘÍLOHA		Slaboproudé systémy pavilon A1Z - 1.NP																					
		ČÍSLO VÝKRESU																				D.1.4.b-4	