



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 77372/2022

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 17.05.2022

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Název VZ: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454

Číslo VZ: P22V00000032

Druh VZ: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel zveřejňuje přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek upravenou Technickou specifikaci a Technickou zprávu vzduchotechniky a s odkazem na sdělení zpracovatele projektové dokumentace k části vzduchotechnika doplňuje:

Zadavatel trvá na dodržení předepsaných vzduchových výkonů a parametrů vzduchu předepsaných (pokud je ten vzduchový výkon určen jako minimální, nebo v nějakém rozmezí) v TZ, dále minimální účinnost rekuperačního výměníku pro zimní období a maximální příkon VZT jednotky do 2kW. Cokoliv nad 2 kW znamená, že zhotovitel na vlastní náklady pře posoudí stávající rozvody NN v místě instalace. Navržené rozměry VZT jednotky reflektují stávající prostorové dispozice a rozmístění nábytku a jiných instalací v rámci prostorů tříd, kde budou VZT jednotky umístěny. V případě dodávky VZT zařízení nad rámec těchto rozměrů zhotovitel sám zodpovídá za dodatečné náklady, které mohou vzniknout vlivem úpravy vnitřních dispozic (úprava stávajícího nábytku, změna polohy instalace stávajících elektronických zařízení atd.). Rozsah těchto potenciálních úprav učinil zadavatel pro všechny dodavatele seznatelnými, a to prohlídkou prostor v rámci zadavatelem zorganizované prohlídky místa plnění dne 27. 4. 2022, v 09:00 hodin.

S odkazem na výše uvedené zadavatel:

- a) prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8.6.2022 do 09:00 hodin.**
- b) opakovaně organizuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 25. 5. 2022, v 09:00 hodin se srazem zájemců (dodavatelů) před budovou základní školy na adrese ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem realizované stavby. V rámci prohlídky místa plnění mohou zástupci dodavatelů**

vznášet dotazy, avšak odpovědi jsou pouze informačního charakteru, resp. musí je jinak dodavatelé formulovat formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám písemně, dle této zadávací dokumentace, resp. ZZVZ. Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Petr Mitura, tel. 558 609 263, 778 758 910.

Přílohy:

Technická zpráva vzduchotechniky

Technická specifikace vzduchotechniky

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ