



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 111096/2022

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydekmostek.cz

Datum: 13.07.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Název veřejné zakázky	Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 osvětlení
Číslo veřejné zakázky	P22V00000075
Předmět veřejné zakázky	stavební práce
Kategorie dle předp. hodnoty	podlimitní
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz:

V zadávacích podmínkách zakázky je počítáno s ovládáním svodidel tzv. (dynamické ovládání svítidel). Co je tímto způsobem ovládání konkrétně myšleno?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že dynamický způsob ovládání svítidel zajišťuje reakci intenzity umělého osvětlení na intenzitu denního osvětlení a přizpůsobuje tomu svítivost jednotlivých svítidel.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ