

137/TS/2023

ŽÁDOST O STANOVISKO

č.j.

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek, zastoupená technikem IO – Ing. Martin Musálek

.....
Žadatel, přesná adresa

Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Frýdek

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

Berlín II – Nová Osada

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 29.03.2023
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V okrajových částech zájmovém území pro akci „Berlín II – Nová Osada“ se nachází kabely a stožáry se svítidly veřejného osvětlení (VO), vodiče a svítidla vzdušného vedení VO na betonových sloupech společnosti ČEZ Distribuce a.s. a optické kabely, zemní šachty a rezervní chráničky městské optické sítě (MOS). Vše ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení, souběhu nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízeními v naší správě, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožárů a rozvaděčů VO požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jejich uvolnění. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a MOS a provést o tom zápis.

Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).

Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)

- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:

- veřejného osvětlení
- městské optické sítě
- energetické napájení veřejného osvětlení,

organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.

- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO a MOS přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy VO a MOS, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů VO a MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Případné demontované zařízení VO či MOS je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítí VO a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.

i) Další podmínky:

Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201) , případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

S realizací akce „Studio rozvoje lokality Berlín 2, Berlín II – Nová Osada “ v k.ú. Frýdek souhlasíme a nemáme připomínek.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.



za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokytka



za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 11.04.2023