



HZSTX00EQIXX



## Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek

Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek



Č. j.: HSOS- 1039-2/2023

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Petr Staňko

Tel.: 950 720 126

E-mail: petr.stanko@hzscr.cz

Datum: 16. 2. 2023

Adresát:

Ing. arch. Markéta Vysloužilová

Brandlova 1685/9

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**

Rekonstrukce interiéru a změna odstínu vnějších výplní otvorů TIC Místek

**Místo stavby:**

náměstí Svobody 6, k. ú.: Místek, parc. č. 7/1

**Stavebník:**

Statutární město Frýdek-Místek, IČO 00296643, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro ohlášení stavby

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 31. 1. 2023. Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

### Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Návrh interiéru TIC - pobočka Místek, dle požadavků ITI

vypracoval: Ing. Jan Peterek, ČKAIT 1103080

datum: leden 2023

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu (výška stavby 11 m, zastavěná plocha 255 m<sup>2</sup>, určená pro nevíše 169 osob, 1.PP a 3.NP, třetí třída využití), která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Ing. Petr Staňko**

referent

úřední osoba