



POD000251300

Váš dopis zn.:
Ze dne:

PPS Kania s.r.o.

Naše zn.: POD/18137/2020/9232/821.10
Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.
Tel.: 596 657 284
E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz
Datum: 19.11.2020

Nivnická 665/10
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

„Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.“ – stanovisko správce povodí pro společné povolení stavby

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k akci „Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.“, k nakládání s podzemními vodami a k povolení vodního díla.

Střecha objektu a přilehlé zpevněné plochy budou odvodněny dešťovou kanalizací svedenou do vsakovacích prvků. Vsakovací systém je rozdělen na čtyři části. Do vsaku „A“ a „B“ budou odvedeny dešťové vody ze střechy nové tělocvičny („A“ - akumulací nádrž o objemu 15,4 m³ se vsakovacími boxy o objemu 10,08 m³, vsak „B“ – celkový objem vsakovacích boxů 5,04 m³).

Nové zpevněné plochy (dlažby s pískovými spárami) budou odvedeny do vsaku „C“ a „D“ („C“ – drenážní pero o retenčním objemu 10,68 m³, „D“ – drenážní pero o retenčním objemu 5,04 m³).

Bezpečnostní přepady ze vsakovacích systémů budou napojeny na přípojku jednotné kanalizace, která je napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci.

K vaší žádosti uvádíme:

- V blízkosti stavby se nenachází žádný vodní tok.
- Za předpokladu, že navrhovaný vsakovací systém je ve shodě se závěry hydrogeologického posouzení (nebylo součástí předložené žádosti) je navrhovaný systém odvedení dešťových vod možný.

Z hlediska správce povodí nemáme za předpokladu splnění výše uvedeného k nakládání s podzemními vodami a k povolení vodního díla další připomínky.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina.

Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Pavlas L.

Povodí Odry

709 00 Ostrava
Č. ú. 97104761/0100