



- POZNÁMKA:
- PLASTOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM X TLOUŠTKOU STĚNY.
  - STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA BUDE PŘELOŽENA MIMO NAVRHOVANOU OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKU.
  - ČÁST STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY (CCA12,2m) BUDE ZACHOVÁNO A NOVÁ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDE SE STÁVAJÍCÍ ČÁSTÍ SOJENA POMOCÍ SPOJKY PRO PE POTRUBÍ A TO ZEJMÉNA Z DŮVODU MINIMALIZACE ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A MINIMALIZACE VÝKOPOVÝCH PRACÍ NA POZEMKU JINÝCH VLASTNÍKŮ.
  - V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEVYHOVAJÍCÍHO TECHNICKÉHO STAVU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY BUDE VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PŘELOŽENA V NUTNÉ DÉLCE, PŘÍPADNĚ VČETNĚ NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU.
  - PŘI BUDOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT DODRŽENA VŠECHNA OCHRANNÁ PÁSMA JEDNOTLIVÝCH INŽENÝR. SÍTÍ A ODSITUPOVÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝR. SÍTĚMI DLE ČSN 736005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.
  - ZPŮSOB NAPOJENÍ NA VEŘEJNÉ INŽENÝR. SÍŤE URČUJE SPRÁVCE SÍTÍ.
  - V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ PŘÍPOJKY ZA POMOCÍ PROTĚAKU BUDE PŘESNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ VODOVODU OVĚŘENA RUČNĚ KOPANOU SONDOU.
  - MINIMÁLNÍ KRYTÍ JE 1200mm+D PŘÍPOJKY.

- VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:
- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO POVOLENÍ STAVBY, NESLOUŽÍ PRO REALIZACI STAVBY A NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
  - ZPRACOVATEL NENESE ŽÁDNOUT ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ ŽE BUDE DOKUMENTACE POUŽITA PRO JINÝ ÚČEL NEŽ JE URČENA.
  - V PŘÍPADĚ ŽE BUDOU V PD UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY, SLOUŽÍ POUZE PRO STANOVENÍ PARAMETERŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI MATERIÁLY A VÝROBKY SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

## D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

INVESTOR:	Statutární město Frýdek - Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
-----------	---

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:	Ing. Tomáš Taraba Vincence Makovskéhoho 4420/6, 708 00 Ostrava - Poruba	ZODP. PROJEKTANT:	VLADIMÍR VÍTEK
		VYPRACOVAL:	ING. TOMÁŠ TARABA
		KONTAKT:	607 113 559; TOMAS.TARABA@NOARCH.CZ

HL. PROJEKTANT:	ING. JAN PAZDZIORA (E-MAIL: PAZDZIORA@VIACOMPERTA.CZ, TEL. +420 605 946 971)	STUPĚŇ:	DŮR+DSP	PARÉ:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Via Comperta s.r.o.
AUT. PROJEKTANT:	ING. MICHAL PAVELKA (E-MAIL: PAVELKA@VIACOMPERTA.CZ, TEL. +420 724 588 052)	Č. ZAKÁZKY:	2127				Karla Hynka Máchy 5203/33 722 00 Ostrava - Třebovice viacomperťa@viacomperťa.cz IČO: 07755023 DIČ: CZ07755023
NÁZEV AKCE:	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. SLEZSKÁ x HL. TŘÍDA, FRÝDEK-MÍSTEK	DATUM:	XII/2021				
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU	FORMÁT:	4xA4	MĚŘÍTKO:	1:50	ČÍSLO VÝKRESU:	D.2.1-02
PŘÍLOHA:	PŘELOŽKY VODOVOVU V1 A V2 - PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA						

SO301