

## STANOVISKO

### Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V zájmovém území pro akci „**Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hlavní třída Frýdek-Místek**“ **se n a c h á z í** kabely, stožáry a rozvaděče veřejného osvětlení (VO) a po stožárech VO vzduchem vedený optický kabel městské optické sítě (MOS). Vše ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení, souběhu nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízeními v naší správě, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožárů a rozvaděčů VO požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jejich uvolnění. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a MOS a provést o tom zápis.

Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).

Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)

- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:


- veřejného osvětlení
- městské optické sítě
- energetické napájení veřejného osvětlení,

**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**

- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO a MOS přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korytek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy VO a MOS, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů VO a MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoli poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Případné demontované zařízení VO či MOS je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítě VO a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- i) **Další podmínky:**

Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.



za Provoz 600 - Veřejné osvětlení  
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 14.09.2021



za TS a.s.  
Bc. Michal Rylko  
místopředseda představenstva

**TS F≈M** ①

TS a.s., 17. listopadu 910  
738 01 Frýdek-Místek