

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 3  
162 00 Praha

Vaše žádost ze dne, značka:  
29.07.2024

Naše značka:  
133240066  
(FM118/M66/24)

Vyřizuje:  
Ing. Barbora Marenčáková

dne:  
05.09.2024

**Věc: ZŠ F-M. ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II. , Frýdek-Místek**

***Stanovisko ke změně projektové dokumentace pro povolení stavby***

Na základě Vaší objednávky jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění, jeho prováděcích vyhlášek a závazných norem, zejména ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Místo stavby: Frýdek-Místek  
Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek  
Projektant: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6  
Rozsah předložené PD: projekt pro povolení stavby s vyznačenými změnami  
Datum: 07/2024  
Číslo zakázky: 240076

**Podrobný popis řešení:**

Je řešena změna projektu novostavby tělocvičny se spojovacím krčkem ke stávající základní škole. Součástí stavby jsou přilehlé zpevněné plochy a napojení na technickou infrastrukturu.

K původnímu záměru bylo vydáno stanovisko č.j. 133210006 (FM13/M6/21) dne 31.01.2021, které zůstává v platnosti.

Změny projektu se týkají objektů SO 02 Tělocvična, SO 04 Stavební úpravy hygienického zázemí bloku „E“ a SO 05 Komunikace a zpevněné plochy.

**SO 02 Tělocvična; SO 03 Spojovací krček**

Došlo ke konstrukčním změnám u objektu tělocvičny (světlá výška, materiál střešních vazníků apod.) a také k dispozičním úpravám zejména v části zázemí v 1. i 2.NP. V přízemí byly upraveny parametry některých dveří (pro možnost přístupu osob ZTP včetně sportovců - šířka křídla min. 900 mm, vodorovné madlo). Šatna pro diváky ve 2.NP byla nahrazena šatnou se zázemím pro rozhodčí.

V přízemí se zvětšila se šatna pro možné využívání i osobami ZTP a upraveno bylo přilehlé hygienické zázemí. Jsou zde 2 WC ZTP - č.m. 1.05 a 1.06 o rozměrech 2150 x 2250 mm s dveřmi otevíranými do chodby; vybavení WC s madly, umývadlo se svislým madlem, nouzová signalizace, háček na oděvy apod. V šatně bude vybavení upraveno pro užívání osobami na vozíku (ovládání v dosahové výšce ze sedátka). V navazující koupelně má sprcha navrženo sklopné sedátko, bude osazena madly, nouzovou signalizací apod.

**SO 04 Stavební úpravy hygienického zázemí bloku "E"**

Dojde pouze k dispozičním úpravám stávajícího hygienického zázemí (bez využívání osobami ZTP).

**SO 05 Komunikace a zpevněné plochy**

Přístupové pochůzí plochy od stávajících chodníků ke vstupu do tělocvičny mají zajištěnu umělou i přirozenou vodící linii,

budou dodrženy povolené příčné i podélné sklony, na rozhraní pochůzích a pojížděných ploch bude u snížené obruby vložen varovný pás požadovaných parametrů včetně zajištění hmatového kontrastu.

Z hlediska stavebního zákona se jedná o novostavbu.

Z hlediska plnění obecných požadavků na výstavbu dle § 149 jde o stavbu dle bodu 1 pozemních komunikací a veřejných prostranství a bodu 2 staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace splňuje požadavky na přístupnost. Veškerá opatření, stavební detaily, bezbariérové prvky včetně materiálů vybraných stavebních výrobků doporučujeme v dokumentaci pro provedení stavby předložit k odsouhlasení.

K povolení záměru nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

**Ing. Barbora Marenčáková, odborný konzultant**

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek  
mob. 732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

---

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR