



TECHNOLOGIE

- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka 230V/16A s PO
- Zásuvka 230V/16A dvojřídla
- Podružná ochranná svorka
- Ochranné pospojování

OSVĚTLENÍ

- Vypínač řaz.1
- Vypínač řaz.5
- Vypínač řaz.6
- Vypínač řaz.6+6
- Ventilátor
- svítidlo nad linkou
- svítidlo stropní

SLABOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ

- Opticko-kouřový hlásič
- Stálající zásuvka TV/R/SAT

POZNÁMKY:
Napájecí napětí 3/INPE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráncem 30mA, dopl. pospojováním CYY 6 žž.
Instalační výška vypínačů: 110cm. Instalační výška zásuvek: 45cm. Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1m rezervou. Rozvody v kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně. Rozvody strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD
Slávající rozvody STA a SK se nesmí nikde přerušit!

ROZVODY

- v sádrokartonu v ochranných pvc trubkách
- zasakány v konstrukcích přístěk
- v sádrokartonových podhledech na příchýtkách
- rozvody provést kabely CYYK, CYY
- rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed2
- elektroinstalace bude provedeno s ohledem na 33-2000-3
- ochrana před úrazem el. proudem dle Čsn 33-2000-4.1 ed.2

Stupeň projektové dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Autorizovaný projektant		Vypracoval	
Ing. Vladimír Hořelka		Bohumil Vojtíšek	
Investor stavby:		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK	
Místo stavby:		17.listopadu 146, Frýdek–Místek	
Název zakázky:		OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 0+1 V DOMĚ ČP. 146, NA UL. 17.LISTOPADU 146, FRÝDEK–MÍSTEK	
Výkres:		ELEKTRO–OSVĚTLENÍ	
Datum		Duben 2018	
Č. zakázky		Měřítko	
1:50		Č. výkresu	
D.1.1-06		Paré č.	