



Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Podlaha	Strop	Plocha [m ²]
101	PŘEDSÍŇ	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	3,04
102	KOMORA	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	1,4
103	OBÝVACÍ POKOJ + KK	POVLAK PVC	MALBA	17,15
104	POKOJ	POVLAK PVC	MALBA	10,68
105	POKOJ	POVLAK PVC	MALBA	15,11
106	KOUPELNA	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	3,09
107	WC	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	1,6

Celková plocha [m²]: 52,07

LEGENDA:

TECHNOLOGIE

- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka 230V/16A s PO
- Zásuvka 230V/16A dvojitá
- Podružná ochranná svorka
- Ochranné pospojování

OSVĚTLENÍ

- Vypínač řaz.1
- Vypínač řaz.5
- Vypínač řaz.6
- Vypínač řaz.7
- Tlačítko
- Ventilátor
- Vypínač řaz.6+6
- světlo nad umyvadlem
- světlo nad linkou
- světlo stropní

SLABOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ

- Opticko-kouřový hlásič
- Stávající zásuvka TV/R/SAT

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní – automatickým odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem 30mA, dopl. pospojováním CYY 6 žž,

Instalační výška vypínačů: 110cm. Instalační výška zásuvek: 40cm.
Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1,5m rezervou.
Rozvody v kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně. Rozvody strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD
Stávající rozvody STA a SK se nesmí nikde přerušit!

ROZVODY

- rozvody provést kabely CYKY, CYY v PVC lištách
- rozvody na chodbě (přívod z elektroměru) provést bezhalogenovým kabelem v bezhalogenových lištách
- rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed2
- elektroinstalace bude provedena s ohledem na 33-2000-3
- ochrana před úrazem el. proudem dle čsn 33-2000-4.41ed.2

Stupeň projektové dokumentace:		Datum	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Leden 2025	
Autorizovaný projektant		Vypracoval	
Ing. Vladimír Hořelka		Bohumil Vojtíšek	
Investor stavby:		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK	
Místo stavby:		Dlouhá 1334, Frýdek-Místek	
Název zakázky:		ČP. 1334 UL. DLOUHÁ, FRÝDEK-MÍSTEK – OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY 2+1	
Výkres:		PŮDORYS – elektro osvětlení	
		Č. zakázky	
		Měřítko	
		1: 50	
		Č. výkresu	
		D.1.1-05	
		Paré č.	