

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

CONSTRUCTUS s.r.o.  
Raškovice-  
Raškovice 285  
73904 Raškovice

Značka: 9773/V021403/2024/FO  
ID stavby: 337302264

Ostrava, dne: 12.8.2024

Věc: **OPRAVA OPLOCENÍ PARC.Č. 706/43, K.Ú. FRÝDEK**

*Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)*  
Investor: Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 31.5.2024 pod zn.: 9773/V012941/2024/AUTOMAT. Sdělení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 11.6.2024 pod zn.: 9773/V015783/2024/FO.

#### **Popis stavby:**

Předložená žádost řeší stavbu oplocení na pozemku parc.č. 706/43, k.ú. Frýdek.

Účelem je výměna stávajícího oplocení kolem parcely č. 706/43 ze tří stran – na SV, SZ a JZ straně pozemku, které je nyní provedeno na pozemcích parc.č. 706/43, 706/42, 706/63, 706/64, 801, k.ú. Frýdek. Oplocení na JZ straně zůstane zachováno.

#### **Navrhované parametry stavby**

- Celková délka opravovaného oplocení 152,94m.
- Oplocení zděné s 3D pletivem 43,26m.
- Oplocení se sloupky a 3D pletivem 110,24m.

Délky jsou včetně brány a branek.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc.č. 706/43, 706/42, 706/63, 706/64, 801, k.ú. Frýdek, dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **jednotnou kanalizací DN 300 B** (stoka GA7-3, hl. dna RŠ 1372 činí 3,14m, hl. dna RŠ 1478 činí 2,88m) – viz orientační zakres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčeného zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

**Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 639 143.** V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě **se nachází stávající vodovod** (v situaci vyznačen šedou barvou) **a kanalizační přípojky**, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. – tato zařízení nutno respektovat. Zákres těchto zařízení je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto zařízení (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Upozorňujeme na **zrušené potrubí**, které je v situaci vyznačeno žlutou barvou.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Značka: 9773/V021403/2024/FO

**Podmínky týkající se realizace stavby:**


Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Sloupky oplocení požadujeme situovat mimo zařízení SmVaK Ostrava a.s., resp. co nejdál je to z technického hlediska možné. Oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebratelné. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedená vzdálenost zvyšuje o 1,0 m od vnějšího líce.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby v případě, že předmetná stavba podléhá kolaudaci dle aktuálního znění stavebního zákona.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V případě kolize s kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu [gis@smvak.cz](mailto:gis@smvak.cz).
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**

Značka: 9773/V021403/2024/FO

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.