



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 222306/2025

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 22.08.2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název VZ: Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506 – ústřední knihovna, část 1. – stavební práce II.“

Číslo VZ: P25V00000100

Druh VZ: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, dle výkazu výměr má uchazeč o VŘ dodat pol.č.231 764774402R00 Krytina falcovaná z Al plechu, svitky š. 500 mm, budovy v. do 8 m, sklon do 45°. Avšak v dokumentaci v knize standardu a specifikací je obrázek plechové krytiny, který není proveden ze svitků, ale jako krytina z falcovaného šindele. Domníváme se, že tato položka nevychází z PD a je v rozporu s výkazem výměr a projektovou dokumentací. Uchazeč má za to, že tato položka by měla být zaměněna za odpovídající v rozsahu PD. Žádáme o vysvětlení a úpravy.

Odpověď:

Správně je specifikace uvedena v knize standardů. V soupise prací není krytina specifikovaná správně. Uchazeč ocení dle upraveného soupisu prací (Knihovna_FM_soupis_R6).

Dále zadavatel z vlastního podnětu upravuje nepřesnou formulaci u dvou položek k nátěru fasády (položky č. 99 a 100), kde byl upraven popis ze silikonového nátěru na silikátový nátěr a sol-silikátový nátěr (p. č. 99) a rovněž bylo u obou položek upraveno, že se jedná o dvojnásobný nátěr. Tyto úpravy jsou již obsaženy v upraveném soupise prací.

Zadavatel zveřejňuje opravený soupis prací s výkazem výměr.

Příloha: Opravený soupis prací s výkazem výměr

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ