



ROZVADĚČ RP

Typ: Schrack, WU-4 BK040004

Rozměr: 350/670/85

Krytí: IP20

POZNÁMKA:

VÝVODY Z ROZVADĚČE BUDOU SITUOVÁNY NAHORU.



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vypracoval:	Kreslí:	Zodp. proj.:	VLČEK JIŘÍ autorizovaný technik Elektroprojekce IČO: 12093718 Ostravská 630 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK
Vlček J. J.		Ing. J. Dluhoš	
Místo stavby:	Frýdek-Místek		
Investor:	Město Frýdek-Místek zastoupené odborem DaS		Zakázka číslo: V385/02 Formát: A4 Datum: 2002.12. Stupeň: Projekt MŠP.
Název díla:	Místek Stavební úpravy v podchodu u Alberta		
Obsah výkresu:	Rozvaděč RP		
Příloha čís.			4