



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Sineko engineering s.r.o.  
Místecká 329 / 258  
720 00 Ostrava

FALDYNOVÁ Eva Ing.  
Tel: 596 697 128  
E-mail: eva.faldynova@smvak.cz  
Značka: 9773/V002561/2015/FA

Ostrava, dne: 20.02.2015

**Věc: Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice, k.ú.Lískovec u Frýdku-Místku**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*

K existenci sítě (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 12.02.2015 pod zn.: 9773/V001939/2015/FA.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice na pozemku parc.č. 4218 v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku.

Účelem stavby je čištění produkovaných odpadních splaškových vod z objektu ZŠ a objektu požární zbrojnice a po jejich vyčištění její odvedení do vod povrchových. K čištění odpadních vod z objektu ZŠ Lískovec je navržena ČOV-1 velikosti 45 EO, a k čištění objektu požární zbrojnice je navržena ČOV velikosti 4 -6 EO.

Jedná se o stavbu ČOV včetně čerpací stanice, splaškové kanalizace a výustního objektu do vodoteče Šajárka na pozemcích parc.č. 4218, 4219, 4220, 3810, 3811, 3814/1, 3815, 3814/1, 3820, 3821, 7641/1 v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku.

Odtok z ČOV-1 velikosti 45 EO je řešen gravitačně odtokem sběračem B v dimenzi DN 150 délky 5,85 m do stávající šachy Šs-1, odkud odtok pokračuje stávající kanalizací BS DN 400 beton délky 76,00 m, která bude vyvložkována a vybavena novými kanalizačními revizními šachtami a dále bude trasa pokračovat sběračem BN, novou částí DN 400 UR 2 dl. 141,50 m, zakončenou výustním objektem do vodoteče „Šajárka“ v říčním kilometru 1,800.

Vložkování potrubí se bude provádět vnitřním potrubím od strany stávajícího výtoku směrem k šachtici ve škole.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zakres v mapové příloze.

S uvedenou stavbou **souhlasíme.**


**Podmínky týkající se realizace stavby:**

- V případě potřeby je možno požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek se sídlem v Místku, tel.č. 558 402 143.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.

- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního řadu v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.