


**POZNÁMKA**  
Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN,  
v části instalace doplněna proudovými chrániči  
a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
Prostředí - viz technická zpráva

LEGENDA

- D - žárovkové svítidlo, 2x40W, opálový skleněný kryt, s IR senzorem, úhel snímání 360°, průměr 300mm, IP20 + 2x žárovka 40W, E27
- H - žárovkové svítidlo 1x60W, s ochranným košem, IP65 + žárovka 40W, E27
- N - nouzové LED svítidlo, 1hod, IP42, piktogram umístit pod svítidlo
- jednopólový vypínač, bílý, nástěnný, 10A, 230V, IP44
- zásuvka jednonásobná, bílá, nástěnná, 16A, 250V, IP44, s ochranou proti přepětí, umístěná v datovém rozvaděči
- KH - kouřový hlásič 230V
- řídicí jednotka pro střešní okno pro odvod kouře
- MJ - motorická jednotka předinstalovaná ve střešním okně - dodávka s oknem (napojena kabelem NHXH 3-Jx2.5)
- požárně poplachový spínač pro aktivaci systému odvodu kouře (napojen kabelem CYKY 7-Ox1.5)
- KS - kouřový senzor (napojen kabelem CYKY 3-Ox1.5)
- OP - ochranné pospojování vodičem H07V-K 16, 25mm , zelenožlutý
- Světelná instalace provedena kabely CYKY nebo CYKYLo 3-Jx1,5mm<sup>2</sup>
- Ostatní instalace viz kabely ve výkrese rozváděčů RS a RE2
- Instalace bude provedena pod omítkou kabely CYKY nebo CYKYLo, na půdě v lištách

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	09/2015	 IČ: 24306606	
PROJEKT. SPEC.	Libuše SVOLINSKÁ	MĚŘÍTKO	1:50		
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2367		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, F-M	STUPEŇ	DPS		
AKCE	Stavební úpravy spojené se změnou účelu užívání objektu č.p. 1347 na ul. Sokolská, k.ú. Frýdek na sociální ubytování			VÝKRES D1.4.3 04	VÝTISK
ČÁST	D1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
OBSAH	PŮDORYS 3.NP - ČÁST				