



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
01	ZÁDVEŘÍ
02	OBYTNÁ KUCHYNĚ
03	KOUPELNA
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č. 2,10	
06	ZÁDVEŘÍ
07	OBYTNÁ KUCHYNĚ
08	KOUPELNA
08b	CHODBA
09	POKOJ
10	LODŽIE

11	ZÁDVEŘÍ
12	OBYTNÁ KUCHYNĚ
13	KOUPELNA
14	KOMORA
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č. 4,12	
15	ZÁDVEŘÍ
16	OBYTNÁ KUCHYNĚ
17	KOUPELNA
18	POKOJ
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č. 5,13	
19	ZÁDVEŘÍ
20	OBYTNÁ KUCHYNĚ
21	KOUPELNA

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č. 6,14	
22	ZÁDVEŘÍ
22b	CHODBA
23	OBYTNÁ KUCHYNĚ
24	KOUPELNA
25	POKOJ
26	LODŽIE
UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č. 7,15	
27	ZÁDVEŘÍ
28	OBYTNÁ KUCHYNĚ
29a	KOMORA
29b	KOUPELNA

UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č. 8,16	
30	ZÁDVEŘÍ
31	OBYTNÁ KUCHYNĚ
32	KOUPELNA
33	POKOJ
SPOLEČNÉ PROSTORY	
34	SCHODIŠTĚ
35	CHODBA
36	CHODBA
37	SKLEPNÍ KOJE
38	SKLEPNÍ KOJE

LEGENDA

- A - uzavřené žárovkové svítidlo, E27, 1x60W, opálový kryt, bílé, kruhové, IP40 + žárovka 40W, E27
B - uzavřené žárovkové svítidlo, E27, 1x60W, opálový plastový kryt, bílé, kruhové, IP65, třída II + LED žárovka 9W, E27
C - svítidlo LED pod linku s vypínačem, 9W, IP20
D - žárovkové svítidlo, 2x40W, opálový skleněný kryt, s IR senzorem, úhel snímání 360°, průměr 300mm, IP20 + 2x žárovka 40W, E27
G - úsporné svítidlo nad umyvadlo, 2x25W, IP43, třídy II + 2x žárovka 20W, E14
N - nouzové LED svítidlo, 1hod, IP42, piktogram umístit pod svítidlo

- ⌘ - jednopól. vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
⌘ - jednopól. vypínač se signalizační doutnavkou 1S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
⌘ - sériový přepínač 5, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
⌘ - stíhací přepínač 6, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
⌘ - trojpól. vypínač se signalizační doutnavkou 3S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 16A, 400V, IP20
⌘ - zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP40, s sponkami
⌘ - zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, s ochranou proti přepětí, IP40

- KH⌘ - kouřový hlásič 230V
EH ⌘ - vývod pro sporák
⌘ - požární poplachový spínač pro aktivaci systému odvodu kouře (napojen kabelem CYKY 7-Ox1.5)
OP - ochranné pospojování vodičem H07V-K 16, 25mm², zelenožlutý
DOP - doplňující ochranné pospojování drátem H07V-K 4mm², zelenožlutý, v obložení a pod omítkou

Světelná instalace provedena kabely CYKY nebo CYKYLo 3-Jx1,5mm², k vypínačům CYKY nebo CYKYLo 3-Ox1,5mm²
Ostatní instalace viz kabely ve výkrese rozváděčů RE1, RE2, RS, RB
Instalace bude provedena pod omítkou kabely CYKY nebo CYKYLo
Zásuvky u kuchyňské linky umístit mimo umývací prostor a dle projektu kuch. linky
Výšky zásuvek +0,3m nad podlahou mimo popsané

POZNÁMKA

Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN,
v části instalace doplněna proudovými chrániči
a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Prostředí - viz technická zpráva

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	09/2015	<div>PROJECTS CIVIL s.r.o. IČ: 24306806</div> <div>VÝKRES D1.4.3 03</div> <div>VÝTISK</div>	
PROJEKT. SPEC.	Libuše SVOLINSKÁ	MĚŘÍTKO	1:50		
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2367		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, F-M	STUPĚŇ	DPS		
AKCE	Stavební úpravy spojené se změnou účelu užívání objektu č.p. 1347 na ul. Sokolská, k.ú. Frýdek na sociální ubytování				
ČÁST	D1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
OBSAH	PŮDORYS 1.NP A 2.NP				