


1. PP



Poznámka:

rozvaděč RV2 pro evakuační výtah bude zapojen přes rozvaděč R. UPS

zařízení VZT 1.01 1.02 a 1.03 jsou zapojené jako požární vzduchotechnika přes R. UPS

V původním rozvaděči RE v 1. NP se odpojí odvod pro stávající výtah (neuvakuječní ponechaný RV1) a vytká se do 4. NP. V novém rozvaděči RE v 1. NP se odpojí odvod pro stávající výtah (neuvakuječní ponechaný RV1) a vytká se do 4. NP. V původním rozvaděči RE v 1. NP se odpojí odvod pro stávající výtah (neuvakuječní ponechaný RV1) a vytká se do 4. NP. V novém rozvaděči RE v 1. NP se odpojí odvod pro stávající výtah (neuvakuječní ponechaný RV1) a vytká se do 4. NP.

se v 1.NP připojí přes krabici nad rozvaděčem RE na původní napájení. Původní jištění v RE 20B/3 pro výřah bude odpojeno.

V rozvaděči RHV bude hlavní jistič pro oba výťahy 63B/3- nutno požádat o navýšení dimenze u dodavatele elektrické energie!!!

veškerá instalace bude uložena v drážkách ve zdi ve strojovně UPS v podhledové protipož.konstrukci !!!

Předpisy pro evakuační výťah - viz zpráva pož.specialisty a dodavatele výťahu (uložení klíče skříňka u vchodu) atd

Legenda vedení:

světelná instalace CYKY 3x1x1,5 mm2 (20x1,5) pod omítkou
průchody uložit v PE trubičkách

Legenda osvětlovacích těles:

Pozice	typové označení	zdroj	Kusy
A	celoplastové prochoditelné difuzor čirý polykarbonát OBE PC 254 115W	2xř 54W/840	1
B	přisazené nástěnné krytý IP43 tř. II AUR2 OS IN-12 DU52/042-13W	D2 13W 840	6
C	přisazené zděňkové s opalovým difuzorem ESC DO 118 18W+PIR čidlo	1xř 18W/840	7
D	celoplastové venkovní IP 65 OSM IN172L4 60W+PIR čidlo	D2 13W+PIR	1
N	nouzové LED přisazené KW ROAD PLUS 1C LED 3W 290 lm	LED 290 lm 3W	7

VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A URČUJÍ MÍRU STANDARDU

D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM

ZODP - PROJEKTANT		elektroprojekt	ZAKAZKA
VYPRACOVAL	Modislov Tolasz	Hovřov Břudovice Vřatka 7/694	945/16/To

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		9	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		9	
INVESTOR: STATUTARNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK		9	
RADNIČNÍ 1148, 738 01 FRÝDEK MÍSTEK		9	
NÁZEV AKCE:		ČASŤ: ELEKTRO	
PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU PRO DŮM ČP.147		DATUM: duben 2016	
UL.17.LISTPADU, FRÝDEK MÍSTEK		MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2155/18	
OBSAH VÝKRESU:		KATASTR. ÚZEMNÍ MÍSTEK	
PŮDORYS 1.PP SVĚTELNĚTECHNICKÝ PROJEKT		STAVEBNÍ OBJEKT: SOO1	
MĚŘÍTKO: 1:100		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4b.01	